

Transportstyrelsens föreskrifter om luftledningar för starkström vid flygplatser;

TSFS 2011:73

Utkom från trycket
den 2 september 2011

beslutade den 31 augusti 2011.

Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 20 § starkströmsföordningen (2009:22).

LUFTFART

Serie GEN

Inledande bestämmelser

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas när en luftledning för starkström ska anläggas i närheten av en flygplats.

Definitioner

2 § I dessa föreskrifter avses med

flygplats på land eller vatten angivet område (med byggnader, anläggningar och utrustning), som helt eller delvis avses för luftfartygs landning, start och rörelser i övrigt på marken (vattnet)

flyplats fastställd punkt som anger flygplatsens geografiska
referenspunkt position.

Allmänna bestämmelser

3 § Av 13 § starkströmsförordningen (2009:22) framgår att en luftledning för starkström som byggs inom ett område invid en flygplats aldrig får placeras närmare än 4 000 meter från den referenspunkt som har bestämts för en flygplats av den som har inrättat flygplatsen.

En luftledning för starkström får dock placeras närmare än 4 000 meter från en flygplats referenspunkt under förutsättning att luftledningen inte genomtränger flygplatsens hinderbegränsande ytor eller orsakar störningar på anläggningar och utrustning som används för kommunikation, navigering eller övervakning.

4 § Den som planerar att anlägga en luftledning för starkström närmare än 4 000 meter från en flygplats referenspunkt ska inhämta flygplatsens

bedömning huruvida förutsättningarna enligt 3 § andra stycket föreligger. Om flygplatsen inte har några invändningar mot den planerade anläggningen får luftledningen uppföras. Om flygplatsen har invändningar mot den planerade anläggningen ska ärendet överlämnas till Transportstyrelsen för beslut.

Denna författning träder i kraft den 3 oktober 2011.

På Transportstyrelsens vägnar

STAFFAN WIDLERT

Jessica Selander
(Luftfartsavdelningen)