

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:98) om brandskydd, branddetektering och brandsläckning på SOLAS- fartyg byggda den 1 juli 2002 eller senare;

TSFS 2014:6

Utkom från trycket
den 12 februari 2014

SJÖFART

beslutade den 21 januari 2014.

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 2 kap. 1 § fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) att regel 14.2.2.3 i bilaga 1 del E och kapitel 5.2.2.4.11 i bilaga 2 till styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:98) om brandskydd, branddetektering och brandsläckning på SOLAS-fartyg byggda den 1 juli 2002 eller senare ska ha följande lydelse.

Denna författning träder i kraft den 1 mars 2014.

På Transportstyrelsens vägnar

STAFFAN WIDLERT

Saeed Mohebbi
(Sjö- och luftfartsavdelningen)

Del E

Operativa krav

Regel 14

2 Allmänna krav

2.2.3 Underhållsplanen ska behandla åtminstone följande brandsäkerhets- och brandbekämpningssystem och övrig utrustning som finns ombord:

- 1 huvudbrandledning, brandpumpar och brandposter, inklusive brandslangar, munstycken och internationella landanslutningar
- 2 fasta branddetekterings- och brandlarmsystem
- 3 fasta brandsläckningssystem och övrig brandsläckningsutrustning
- 4 automatiska sprinkler-, branddetekterings- och brandlarmsystem
- 5 ventilationssystem, inklusive brand- och rökspjäll, fläktar och manöveranordningar
- 6 nödstängningsanordningar för bränsletillförsel
- 7 branddörrar och deras manöveranordningar
- 8 fartygets allmänna nödlarmsystem
- 9 flyktmasker
- 10 handbrandsläckare och reservladdningar
- 11 brandmansutrustning.

Service och underhåll av handbrandsläckare ska utföras enligt SS 3656¹ eller annan likvärdig standard. Bestämmelser om besiktning och tryckprovning av trycksatta anordningar finns i 3 kap. 4 § Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2014:1) om maskininstallation, elektrisk installation och periodvis obemannat maskinrum.

¹ SS 3656, Brand och räddning – Handbrandsläckare – Underhåll och omladdning.

2006 års ändringar för fartyg byggda den 1 juli 2010 eller senare

Kapitel 5

Fasta brandsläckningssystem med gas

2 Tekniska krav

2.2.4.11 Akustiska och optiska larmsignaler ska avges i en central kontrollstation eller i överensstämmelse med 31 kap. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2014:1) om maskininstallation, elektrisk installation och periodvis obemannat maskinrum, om det inte finns någon central kontrollstation i följande situationer:

- 1 när trycket i kärlet eller kärnen uppgår till det lägsta värdet eller det högsta värdet enligt 2.2.4.2,
- 2 om någon av kylanläggningarna upphör att fungera, eller
- 3 när kärnen har lägsta tillåtna vätskenivå.